Checklist Pengisian Awal Kolam Berlapis HDPE

Proyek: _____ Tanggal: _____ Pemeriksa: _____

Area	Yang diperiksa	OK	Temuan / tindak lanjut
Laju pengisian air	Aliran sesuai prosedur dan perubahan muka air terpantau	[ ]	
Permukaan liner	Tidak ada pergeseran atau bagian menggantung yang memburuk	[ ]	
Kerutan/lipatan tajam	Tidak ada lipatan tajam yang terjepit air	[ ]	
Sambungan las	Tidak tampak tarikan, perubahan bentuk, atau kerusakan	[ ]	
Parit jangkar	Urugan stabil, tidak retak atau merosot	[ ]	
Tepi liner	Tidak tampak tertarik atau keluar dari penjangkaran	[ ]	
Liner mengambang/gelembung	Tidak ada tonjolan yang menetap atau membesar	[ ]	
Tindakan awal	Catat lokasi, foto, hentikan pengisian bila ada indikasi kegagalan	[ ]	

Catatan: Form ini merupakan alat bantu pemeriksaan visual, bukan pengganti inspeksi teknis, pengujian sambungan, atau prosedur pengisian yang ditetapkan untuk proyek.

Keputusan / tindak lanjut: _____

Tanda tangan pemeriksa: _____